


祛水器測試閥組



- ↓ 流通方向 - 冷凝水通過祛水器測試閥流入回收管線
- 取樣位置 - 冷凝水經由測試閥取樣檢視
- 隔離位置 - 以利蒸氣祛水器維修



鈞能實業有限公司
 高雄市前鎮區擴建路1-21號2樓
 TEL: 07-8214538 FAX: 07-8232238